

# Notificación de Ensayos y Clasificación

<b>EMPRESA</b>	TREMCO ILLBRUCK
<b>DIRECCIÓN</b>	Pol. Ind. Can Salvatella C/ Torrent Tortuguer,42-52. Nave 8 08210 BARBERÁ DEL VALLÉS (BARCELONA)
<b>Nº INFORME ASOCIADO</b>	15_08927-1

**ESPUMA DE POLIURETANO**  
**REF. «FM310 Espuma de Poliuretano»**

**ENSAYO**

ENSAYO DE RESISTENCIA A UNA CORRIENTE TURBULENTA DE AIRE DE 110 KM/h y CICLOS DE ENVEJECIMIENTO

<b>SECUENCIA DE: -RESISTENCIA AL VIENTO -CICLOS HIELO -DESHIELO -RESISTENCIA AL VIENTO</b>	<b>Resultado(*)</b>
Probeta PB1	EL SISTEMA NO PRESENTA PERDIDA DE ADHERENCIA DESPUES DEL ENVEJECIMIENTO
<b>SECUENCIA DE: -RESISTENCIA AL VIENTO -CICLOS CALOR-T.AMBIENTE -RESISTENCIA AL VIENTO</b>	<b>Resultado(*)</b>
Probeta PB2	EL SISTEMA NO PRESENTA PERDIDA DE ADHERENCIA DESPUES DEL ENVEJECIMIENTO

<b>Fechas de ensayo</b>	<b>04.02.2015 – 10.03.2015</b>
<b>Fecha de emisión</b>	<b>18.03.2015</b>

os resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de TECNALIA, excepto cuando lo sea de forma íntegra.



Fdo: Ion Oteiza  
Responsable Técnico